

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Крупской д.15
3. Год постройки	1975
4. Крыша	мягкая
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	781,2
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>удовлетворит</i>	
2	Фасад здания:	<i>панельн. швы</i>	<i>Треб. реш.</i>
3	Балконы	<i>вощербы не зашиты</i>	<i>Треб. реш.</i>
4	Цоколь	<i>Мел.</i>	
5	Отмостка	<i>Трещина в заливке</i>	<i>Треб. реш.</i>
6	Козырьки	<i>штукатурка</i>	
7	Ступени	<i>удовлетворит.</i>	<i>реш.</i>
		<i>Хорошее</i>	<i>не</i>
			<i>требуется</i>

	Входные двери	1 Деревян уд и метал. 2 Дерев уд.	решено не требуется
9	Окна	Деревян уд.	решено не требуется
10	Входы в подвал	Неудов. ступени и. втрешней дверь	решено не требуется
11	Состояние подъезда:	Удовлетворен	решено не требуется
	Стены внутри	— " —	
	Потолок	— " —	
1	Теплоснабжение	Удовлетвор.	решено не требуется
2	Холодное водоснабжение	Удовлетвор	решено не требуется
3	Горячее водоснабжение	качка	решено не требуется
4	Канализация	Удовлетворит	решено не требуется
5	Вентиляция	Удовлетвор	решено не требуется
6	Энергоснабжение	Произвести замену мотор. автомата	решено не требуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник		

С актом ознакомлен:
Председатель совета
многоквартирного дома

