

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Российских Газовиков д.25 к 2
3. Год постройки	1998
4. Крыша	железо
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	2347,9
7. Этажность	5
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	20
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Каширский С Е

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетворит.	ремонт не требует
2	Фасад здания:	Участич. вися. штукатурка Удовлетворит	
3	Балконы	Удовлетворит	ремонт
4	Цоколь	Удовлетворит	не требуется
5	Отмостка	Частично растреск.	ремонт
6	Козырьки	Хорошее	не
7	Ступени	Хорошее	требуется

	Входные двери	Домофон	ремонт
9	Окна	Деревянные удовлетворит	не
10	Входы в подвал	Закрыт	требуется
11	Состояние подъезда:	Удовлетворитель	ремонт
	Стены внутри	- " -	не
	Потолок	- " -	требуется
1	Теплоснабжение	Хорошее	ремонт
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворитель	не
3	Горячее водоснабжение	Удовлетворит.	требуется
4	Канализация	Удовлетворен	ремонт
5	Вентиляция	Хорошее	не
6	Энергоснабжение	Хорошее	требуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник	Каширский С Е	

С актом ознакомлен:
Председатель совета
многоквартирного дома

