

АКТ
АКТ

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Российских Газовиков д.25 к 3
3. Год постройки	2001
4. Крыша	железо
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	1867,5 <i>1957,1</i>
7. Этажность	5
8. Подъезды	
9. Количество квартир	20
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Каширский С Е

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>Удовлетворительно</i>	<i>требуется частичная</i> <i>ремонтировать</i>
2	Фасад здания:	<i>Удовлетворит</i>	<i>ремонтировать</i> <i>не</i>
3	Балконы	<i>Удовлетворительно</i>	<i>предусмотреть</i>
4	Цоколь	<i>Удовлетворит</i>	<i>ремонтировать</i>
5	Отмостка	<i>частично</i> <i>выщерблена</i>	<i>не</i>
6	Козырьки	<i>Хорошее</i>	<i>требуется</i>
7	Ступени	<i>частично</i> <i>пресыщены</i>	<i>ремонтировать</i>

	Входные двери	Доски	Решетки
9	Окна	Деревянные удовлетворит.	не
10	Входы в подвал	Закрыты	требуется
11	Состояние подъезда:	Удовлетворит.	решено
	Стены внутри	- " -	не
	Потолок	- " -	требуется
1	Теплоснабжение	Удовлетворит.	решено
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворит.	не
3	Горячее водоснабжение	Удовлетворит.	требуется
4	Канализация	Удовлетворит.	решено
5	Вентиляция	Удовлетворит.	не
6	Энергоснабжение	Удовлетворит.	требуется

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Бурговская О.А.	
Слесарь сантехник	Каширский С Е	

С актом ознакомлен:
Председатель совета
многоквартирного дома

