

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Восточный тупик д.2
3. Год постройки	1997
4. Крыша	Мягкая
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	2015
7. Этажность	5
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	30
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер	<i>Дмитриев И.В.</i>
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Каширский

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии




№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>Удовлетворительно. не</i>	<i>требует работ</i>
2	Фасад здания:	<i>трещины (швы)</i>	<i>требует работ</i>
3	Балконы	<i>Удовлетворительно. не</i>	<i>требует работ</i>
4	Цоколь	<i>трещины, осыпается штукатурка.</i>	<i>не требует работ</i>
5	Отмостка	<i>мелкие трещины</i>	<i>не требует работ</i>
6	Козырьки	<i>Удовлетворительно</i>	<i>не требует работ</i>
7	Ступени	<i>имеются трещины</i>	<i>требуются работы</i>

	Входные двери	Досмогрант	
9	Окна	Дерев. уг.	Не
10	Входы в подвал	I под ващерб ступен Полы закрыты	требуем ремонта
11	Состояние подъезда:	Удовлетвор	
	Стены внутри	- " -	
	Потолок	- " -	
1	Теплоснабжение	Удовлетворен	Не
2	Холодное водоснабжение	Удовлетвор	часть требует
3	Горячее водоснабжение	Удовлетвор	срок ремонта
4	Канализация	Удовлетвор	ремонт
5	Вентиляция	Хорошо	не требует
6	Энергоснабжение	Хорошее	

точнее определиться с
уборкой дачек и т.д.

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник	Каширский	

С актом ознакомлен:
Председатель совета
многоквартирного дома

