

АКТ
о предоставлении жилищно-коммунальных услуг
ненадлежащего качества
(нарушения параметров качества)

за октябрь 2015 года.

г. Малоярославец

«07» 10 2015 года

Комиссия в составе майер ООО "УК ЦЕНТР" Московчук В
сантехник Коширский, Председателем совета дома
Чемерис Т.А

установлен факт предоставления населению многоквартирного дома по
ул. Российских Газовиков 25 корпусов 1, 2, 3, 4, 5
г. Малоярославец

жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества в виде горячего
водоснабжения

t° горячей воды на входе в дом составляла 35°С
на 9⁰⁰, 07.10.15

t° горячей воды на входе в дом составляла 34°С
на 12⁰⁰ 07.10.15

t° горячей воды на входе в дом составляла 35°С
на 17⁰⁰ 07.10.15

Замеры произведены прибором ТК-5.05 "Техноас"

в сроки с 07.10.15, 9⁰⁰ по 07.10.15, 17⁰⁰

Подписи:

Коширский
Чемерис Т.А

Московчук В
Коширский С
Чемерис Т.А